

## Inšpekčný certifikát číslo 3191/2018

Pri pravidelnej kontrole kvality palív vykonanej dňa: 29.11.2018  
na čerpacej stanici spoločnosti: DALITRANS, s.r.o.

Dubnica nad Váhom, Centrum I  
boli vykonané odbery palív v súlade s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odobrané boli nasledujúce druhy palív:

palivá pre vznetové motory (štandardný inšpekčný postup SIP 2)

nafta motorová (ULTRA DIESEL+)

číslo vzorky: 27957

Vzorky odobraných palív boli skúšané v AZL 1152.1 a sú hodnotené v nasledujúcich ukazovateľoch:  
Motorová nafta (SIP 2.1):

Bod vzplanutia P.M.

CFPP

MEMK

Voda KF

Vzhl'ad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy palív boli hodnotené podľa nasledujúcich akostných noriem na základe podkladu číslo: 16

Motorové nafty

STN EN 590+A1:2018

**Odobrané vzorky palív vyhoveli v hodnotených ukazovateľoch limitným hodnotám uvedených akostných noriem.**

Dátum ukončenia inšpekcie a vystavenia certifikátu: 04.12.2018

vz.   
vedúci inšpekčného orgánu



The stamp contains the text: 'Inšpekčný orgán č. 4015', 'SGS Czech Republic, s.r.o.', and a small logo.

