

Inšpekčný certifikát číslo 3192/2018

Pri pravidelnej kontrole kvality palív vykonanej dňa: 29.11.2018
na čerpacej stanici spoločnosti: DALITRANS, s.r.o.

Velké Bierovce,

boli vykonané odbery palív v súlade s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odobrané boli nasledujúce druhy palív:

palivá pre vznetrové motory (štandardný inšpekčný postup SIP 2)

nafta motorová (ULTRA DIESEL+)

číslo vzorky: 27958

Vzorky odobraných palív boli skúšané v AZL 1152.1 a sú hodnotené v nasledujúcich ukazovateľoch:
Motorová nafta (SIP 2.1):

Bod vzplanutia P.M.

CFPP

MEMK

Voda KF

Vzhľad

Limitné hodnoty pre jednotlivé druhy palív boli hodnotené podľa nasledujúcich akostných noriem na základe podkladu číslo: 16

Motorové nafty

STN EN 590+A1:2018

Odobrané vzorky palív vyhoveli v hodnotených ukazovateľoch limitným hodnotám uvedených akostných noriem.

Dátum ukončenia inšpekcie a vystavenia certifikátu: 04.12.2018

vz. 
vedúci inšpekčného orgánu

